
Zertifikat

(in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: G 30 322-2-8)

Produkt: **Curaflex Nova Senso**

Hersteller: DOYMA GmbH & Co
Industriestraße 43-57
28876 Oyten

Es wird hiermit das Bestehen der Prüfungen:


Gasdichtigkeit mit 1,0 bar (DN 200/110)

gemäß den Anforderungen

der FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen bescheinigt.

iro GmbH Oldenburg
Ofener Straße 18
26121 Oldenburg

21. März 2019



Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener
(Geschäftsleitung)



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Heyer
(Projektleiter)