
Zertifikat

(in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: G 30 322-2-6)

Produkt: **HKD DOMO-DW-T**

Hersteller: DOYMA GmbH & Co
Industriestraße 43-57
28876 Oyten

Es wird hiermit das Bestehen der Prüfungen:

Gasdichtigkeit

Wasserdichtigkeit unter radialer Last

gemäß den Anforderungen

der FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen bescheinigt.

iro GmbH Oldenburg
Ofener Straße 18
26121 Oldenburg
21. Januar 2019



Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener
(Geschäftsleitung)



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Heyer
(Projektleiter)



Ergänzende Informationen zum FHRK*-Zertifikat

Abweichend von der geprüften Type gelten unter folgenden Voraussetzungen weitere Typen, bei ansonsten konstruktiv gleicher Bauweise:

- wenn die geteilte Type geprüft wird,
- wenn die nicht geprüfte Type über einen Spannkörper mit größerem Außendurchmesser verfügt,
- wenn die nicht geprüfte Type über einen Klebe-, Anschweiß oder Fest- und Losflansch nach DIN 18533 verfügt,
- wenn die nicht geprüfte Type über mehrere Öffnungen zur dichten Aufnahme von Leitungen verfügt,

als mitgeprüft. Ein separater Nachweis ist nicht zu führen.

(Auszug aus Pkt. 4.3 FHRK-Prüfgrundlage GE 101)

Das Zertifikat (in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: G 30 322-2-6) für das Produkt **HKD DOMO-DW-T** gilt somit auch für nachfolgende Varianten:

**HKD DOMO-DW, HKD DOMO-DW-B, HKD DOMO-DW-FL,
HKD DOMO-DW-FL-K, HKD DOMO-DW-M, HKD DOMO-DW-NK,
HKD DOMO-DW-Z, HKD DOMO-DW-Z-K, HKD DOMO-DW-V,
HKD DOMO-DW-VT.**

Es bestätigt die Gasdichtigkeit und Wasserdichtigkeit unter radialer Last gem. Anforderungen der FHRK Prüfgrundlage GE 101 für einen **Prüfdruck von 1,0 bar**.



***FHRK (Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V.)**

Informationen zum FHRK-Qualitätssiegel und den -Prüfgrundlagen: www.fhrk.de/qualitaetsiegel

WEIL SICHER EINFACH
SICHER IST.

